



VKF Technische Auskunft Nr. 30356

Inhaber /-in

GEOSTAFF
19, rue Fulgence Bienvenue
92230 Gennevilliers
France

Hersteller /-in

GEOSTAFF
92230 Gennevilliers
France

Gruppe

801 - Entrauchungsleitungen

Produkt

GEOTEC© S 30 (EI 60 S)

Beschreibung

GEOTEC© S 30 (EI 60 S) horizontale und vertikale Entrauchungsleitung EI60, selbstständig mit Brandschutzplatten GEOTEC S 30 (35mm, 750kg/m³), Ausführung eckig, vierseitig. Abmessung max. (B x H) 2500mm x 1500mm, Betriebsdruck: -1500 Pa/+500 Pa

Anwendung

Für den Einbau in Mehrfachabschnitten
Bei Bauseitig montierten Leitungen garantiert der Hersteller die Einhaltung der hier ausgewiesenen Leistungskriterien

Unterlagen

Efectis France, Mazières-lès-Metz: Klassifizierungsbericht 'Nr. EFR-16-002203 Rév. 1' (27.04.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-16-002203-Rév. 1' (27.04.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-15-G-003600 Rév. 1' (24.1.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-16-E-004015' (08.02.2017), Prüfbericht 'Nr. EFR-15-G-002637 Rév. 1' (24.01.2017); Hersteller: Leistungserklärung 'Nr. Dop GEOTEC/2018' (05.07.2018); Efectis France, Mazières-lès-Metz: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 'Nr. 1812-CPR-1147' (29.06.2018)

Prüfbestimmungen

EN 12101-7; EN 13501-4; EN 1366-8

Beurteilung

Klassifizierung EI 60 (ve-ho) S1500multi

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

01.11.2018

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy