



VKF Anerkennung Nr. 8894

Inhaber /-in

Wichmann Brandschutzsysteme GmbH&Co.KG
Siemensstrasse 7
57439 Attendorn
Germany

Hersteller /-in

Wichmann Brandschutzsysteme GmbH&Co.KG
57439 Attendorn
Germany

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

KABELBOX WD90 SYSTEM WICHMANN

Beschreibung

Kabelabschottung aus Stahlblechkasten, Blöcke aus PALUSOL-Streifen Typ 100, Abdeckung stirnseitig mit PS-Platten, BxHxL=535x110x270mm, in Wand D=100mm, BxHxL=240x100x270mm, in Decke D=150mm

Anwendung**Unterlagen**

MPA NRW, Dortmund: Prüfbericht '23 0761 0 85' (21.10.1985), Prüfbericht '23 0644 0 90' (27.09.1990), Prüfbericht '210002028-02' (21.11.2002), Prüfbericht '210003442' (02.04.2004)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

07.09.2023

Ersetzt Dokument vom

06.03.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler