

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23117

Gruppe 224	Fugenabdichtungen
Gesuchsteller	Vario-Baustoffsysteme GmbH Dielinger Str. 60 32351 Stemwede Germany
Hersteller	Wulff GmbH & Co. KG 49504 Lotte Germany
Produkt	BRANDSCHUTZDICHTMASSE TENDONOL
Beschrieb	Fugenfüllung für bewegliche Abschlüsse aus PS-Streifen und TENDONOL- Intumeszenzmaterial, Bmax=30mm, Hmin=25mm
Anwendung	
Unterlagen	TU Braunschweig: Prüfbericht '3949/4735 ' (01.11.1995)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2017
Ausstelldatum	22.05.2012
Ersetzt Anerkennung vom	-

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



**Attestation d'utilisation AEAI n° 23117**

Groupe 224	Etanchéifications de joints
Requérant	Vario-Baustoffsysteme GmbH Dielinger Str. 60 32351 Stemwede Germany
Fabricant	Wulff GmbH & Co. KG 49504 Lotte Germany
Produit	BRANDSCHUTZDICHTMASSE TENDONOL
Description	Remplissage pour joints flexibles, bandes PS et matériau intumescent TENDENOL, Bmax=30mm, Hmin=25mm
Utilisation	
Documentation	TU Braunschweig: Prüfbericht '3949/4735 ' (01.11.1995)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90
Durée de validité	31.12.2017
Date d'édition	22.05.2012
Remplace l'attestation du	-

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

