

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25232

Gruppe 171	Klebstoffe, Fugenabdichtungen	
Gesuchsteller	Fermacell Schweiz GmbH Südstrasse 4 Postfach 1310 3110 Münsingen Schweiz	
Hersteller	Fermacell GmbH Deutschland 47119 Duisburg Germany	
Produkt	AESTUVER BRANDSCHUTZKLEBER 1300	
Beschrieb	Klebstoff aus Wasserglas und mineralischen Füllstoffen, RD=1700kg/m ³	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '230009078-1' (08.10.2013), Prüfbericht '230009078-2' (08.10.2013), Klassifizierungsbericht '230009078-3' (08.10.2013)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	04.02.2014	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



**Attestation d'utilisation AEA I n° 25232**

Groupe171	Colles, joints d'étanchéité	
Requérant	Fermacell Schweiz GmbH Südstrasse 4 Postfach 1310 3110 Münsingen Schweiz	
Fabricant	Fermacell GmbH Deutschland 47119 Duisburg Germany	
Produit	AESTUVER BRANDSCHUTZKLEBER 1300	
Description	Colle à base de charge minérales et de silicate de sodium, PS=1700kg/m3	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '230009078-1' (08.10.2013), Prüfbericht '230009078-2' (08.10.2013), Klassifizierungsbericht '230009078-3' (08.10.2013)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	01.01.2015	
Remplacel'attestation du	04.02.2014	
		Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

U. 3.7

Binz

J. Papp

Rappo

