

VKF Brandschutzanwendung Nr. 17401

Gruppe 224	Fugenabdichtungen
Gesuchsteller	Gyso AG Kleb- & Dichtstoffe Steinackerstrasse 34 8302 Kloten Schweiz
Hersteller	-
Produkt	GYSO-FIBERFAX RUNDSCHNUR
Beschrieb	Fugenfüllung aus mineralischen Fasern und Glasgarn Wand Bmax=50mm, Hmin=132mm
Anwendung	
Unterlagen	MPA, Dresden: Prüfbericht '06-6-3803/02' (06.02.2007)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2017
Ausstelldatum	14.12.2012
Ersetzt Anerkennung vom	14.09.2007

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 17401

Groupe 224	Etanchéifications de joints
Requérant	Gyso AG Kleb- & Dichtstoffe Steinackerstrasse 34 8302 Kloten Schweiz
Fabricant	-
Produit	GYSO-FIBERFAX RUNDSCHNUR
Description	Remplissage de joints en fibres minérales et fil de verre paroi: Bmax=50mm, Hmin=132mm
Utilisation	
Documentation	MPA, Dresden: Prüfbericht '06-6-3803/02' (06.02.2007)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90
Durée de validité	31.12.2017
Date d'édition	14.12.2012
Remplace l'attestation du	14.09.2007

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

